ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001
Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen no@mail.ru .
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz 06@mail.ru

**УТВЕРЖДАЮ**
Заместитель руководителя ИЛЦ
Н. С. Стрельцова
м.п.
01.08.2022

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
## *№ 14921-а*
Дата оформления: 01.08.2022

Наименование образца (пробы):
*Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения (вода питьевая)*
Заявитель (заказчик)**:
*Администрация МО "Брацлавский сельский совет", Оренбургская область, Адамовский район, п. Брацлавка, ул. Набережная,15а.*
Дата и время отбора образца (пробы): *27.07.2022 09 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.07.2022 12 ч. 30 мин.*
Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
*Договор № 160-н-2022 от 11.05.2022 г.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы)**:
*Администрация МО "Брацлавский сельский совет", Оренбургская область, Адамовский район, п. Брацлавка, ул. Набережная,15а.*
Объект, где производился отбор образца (пробы)**:
*Скважина п. Анеевка, Оренбургская область, Адамовский район, п. Анеевка.*
Код образца (пробы): *27.07.22.14921.1-а, 27.07.22.14921.2-а*
Тара, упаковка: *Полимерная емкость с закручивающейся крышкой. Стерильная стеклянная емкость с пробкой*
НД на методы отбора: *ГОСТ 31942-12 " Вода отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-14 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t +5 С*
Дополнительные сведения: *Объем образца (пробы) для исследований: 3,5 л. Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены.*

Ответственный за оформление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.*

Код образца (пробы): 27.07.22.14921.1-а

**Отделение санитарно-гигиенической лаборатории**

Дата начала испытаний: 27.07.2022
Дата окончания испытаний: 29.07.2022

| № п\п | Определяемая характеристика (показатель) | * Результаты испытаний | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2 | Привкус | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3 | Цветность / ( Cr - Co) | 10 ± 3 | градусы цветности | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 4 | Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530нм | менее 1 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| 5 | pH | 7,61 ± 0,2 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | 985 ± 98,5 | мг/дм³ | ГОСТ 18164-72 |
| 7 | Жесткость | 7,2 ± 1,1 | °Ж | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | 1,02 ± 0,2 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| 9 | Нефтепродукты (суммарно) | менее 0,005 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 10 | АПАВ | менее 0,025 | мг/дм³ | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 11 | Фенол общий | менее 0,0005 | мг/дм³ | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 12 | Запах при 60 °С | 0 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

| Должность, Ф.И.О. | |
|---|---|
| лаборант Мелихова О.М. | |
| Лаборант Мирманова А.С. | |

к протоколу № 14921-а

Код образца (пробы): 27.07.22.14921.2-а

**Отделение микробиологической лаборатории**

Дата начала испытаний: 27.07.2022 12 ч. 50 мин.
Дата окончания испытаний: 29.07.2022 13 ч. 00 мин.

| № п\п | Определяемая характеристика (показатель) | * Результаты испытаний | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общее микробное число | 11 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 2 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Не обнаружено | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 |
| 3 | Escherichia coli | Не обнаружено | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-13 |

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

| Ответственный за проведение испытаний: | |
|---|---|
| Должность, Ф.И.О. | |
| Фельдшер-лаборант Колесник И.Н. | |

Код образца (пробы): 27.07.22.14921.1-а

**Отделение санитарно-гигиенической лаборатории**

Дата начала испытаний: 28.07.2022
Дата окончания испытаний: 28.07.2022

| № п\п | Определяемая характеристика (показатель) | * Результаты испытаний | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Удельная активность радона-222 | 47,5 ± 8 | Бк/кг | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", 1996 |
| 2 | Удельная суммарная альфа-активность | 0,87 ± 0,13 | Бк/кг | Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием стинтиляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс", 1997 г. |
| 3 | Удельная суммарная бета-активность | менее 0,36 | Бк/кг | Методика измерения активности радионуклидов с использованием стинтиляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", 1996 г. |

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

| Ответственный за проведение испытаний: | |
|---|---|
| Должность, Ф.И.О. | |
| Врач -лаборант Скорнякова Г.В. | |

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания
**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ



**********Конец протокола**********