ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: (8-3532)43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail:gai_fguz.mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail:ses@email.orgus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
Стрельцова Н.С.
19.01.2022
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 15780-а
Дата оформления: 19.01.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая

Заявитель (заказчик):
Администрация МО "Брацлавский сельсовет", Оренбургская область, Адамовский район, с.Брацлавка, ул. Набережная,15а.

Дата и время отбора образца (пробы): *23.11.2021 15 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *23.11.2021 16 ч. 30 мин.*

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*
договор №41 от 10.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация МО "Брацлавский сельсовет", Оренбургская область, Адамовский район, с. Брацлавка, ул. Набережная,15а.

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Скважина ,Оренбургская область, Адамовский район, с. Каинсай

Код образца (пробы): *23.11.21.15780.1-а, 23.11.21.15780.2-а*

Тара, упаковка: *Химически чистая стеклянная бутылка, стерильная стеклянная бутылка с пробкой.*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных системах" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5С*

Дополнительные сведения: *Объем образца 3,5л. Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены*

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Наследов Е.С.*
подпись

к протоколу № 15780-а

Код образца (пробы): 23.11.21.15780.1-а

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 23.11.2021 Дата окончания исследования: 26.11.2021				
№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
	Запах, при 20°С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
1	Запах, при 60°С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность / (Со -Сг)	менее 5	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5
4	Мутность / измерение мутности провдится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 0,5	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	pH	7,5 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	1695,0 ± 169,5	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость	15,9 ± 2,4	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Окисляемость перманганатная	1,74 ± 0,35	мг/дмі3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
10	АПАВ	менее 0,025	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
11	Фенольный индекс	менее 0,0005	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

к протоколу № 15780-а

Код образца (пробы): 23.11.21.15780.2-а

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 23.11.2021 17 ч. 10 мин., Дата окончания исследования: 25.11.2021 17 ч. 10 мин.,				
№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	8	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2, п.8.3
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2, п.8.3

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О.	
Биолог Жакупова М.К.	

Код образца (пробы): 23.11.21.15780.1-а

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 24.11.2021 Дата окончания исследования: 24.11.2021				
№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Удельная активность радона-222	110,3 ± 16,3	Бк/кг	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" 1996

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О.	
врач-лаборант Скорнякова Г.В.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА